

Prüfkarte

Test card



Produkt / Product	
Produktbezeichnung / Product name	AWG Turbo-Spritze
AWG Identnr. / AWG item no.	
Seriennr. / Serial no.	

Prüfung allgemein / Test general	
Prüfdatum / Test date	
Prüfer / Inspector	

Prüfungen / Tests		
Prüfbeschreibung / Test description	Prüfumfang / Scope of testing	Ergebnis / Result: Bestanden! / Passed!
Sichtprüfung auf Beschädigungen	BASIC	
Funktionsprüfung (drucklos): Schalthebel, StrahlformEinstellung, Durchfluss-einstellung, Leichtgängigkeit des drehbaren Eingangs	BASIC	
Funktionsprüfung unter dynamischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck: Schalthebel, StrahlformEinstellung, Durchflusseinstellung, Leichtgängigkeit des drehbaren Eingangs	STANDARD	
Dichtheitsprüfung bei 10 bar Eingangsdruck, Schalthebel in „Close“-Position	STANDARD	
Überprüfung der Symmetrie des Strahlbilds Sprühstrahl	STANDARD	
Überprüfung einer möglichen Abnutzung der Kupplung (Drehmoment Storz C >1,5 Nm, Storz B >2,5 Nm)	ADVANCED	

Durchgeführten Prüfumfang im AWG Wartungsnachweisheft eintragen! / Log the scope of test in the AWG service booklet!