

Prüfkarte

Test card



Produkt / Product	
Produktbezeichnung / Product name	AWG Mehrzweckstrahlrohre
AWG Identnr. / AWG item no.	
Seriennr. / Serial no.	



Prüfung allgemein / Test general	
Prüfdatum / Test date	
Prüfer / Inspector	

Prüfungen / Tests		
Prüfbeschreibung / Test description	Prüfumfang / Scope of testing	Ergebnis / Result: Bestanden! / Passed!
Sichtprüfung auf Beschädigungen, lose Teile und Verschmutzung	BASIC	
Funktionsprüfung (drucklos): Schalthebel, Leichtgängigkeit des Gewindes für das Mundstück	BASIC	
Funktionsprüfung unter dynamischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck: Schalthebel, StrahlformEinstellung, Leichtgängigkeit des drehbaren Eingangs (sofern vorhanden)	STANDARD	
Dichtheitsprüfung bei 10 bar Eingangsdruck, Schalthebel in geschlossener Position	STANDARD	
Überprüfung der Symmetrie des Strahlbilds Sprühstrahl	STANDARD	
Überprüfung einer möglichen Abnutzung der Kupplung (Drehmoment Storz C >1,5 Nm, Storz B >2,5 Nm)	ADVANCED	

Durchgeführten Prüfumfang im AWG Wartungsnachweisheft eintragen! / Log the scope of test in the AWG service booklet!