


Prüfkarte

Test card



Produkt / Product	
Produktbezeichnung / Product name	AWG Druckbegrenzungsventil DIN14380 - B
AWG Identnr. / AWG item no.	20190534
Seriennr. / Serial no.	



Prüfung allgemein / Test general	
Prüfdatum / Test date	
Prüfer / Inspector	

Prüfungen / Tests		
Prüfbeschreibung / Test description	Prüfumfang / Scope of testing	Ergebnis / Result: Bestanden! / Passed!
Sichtprüfung auf Beschädigungen, lose Teile, Verschmutzung	BASIC	
Leichtgängigkeit der Kupplung (Ausgang)	BASIC	
Prüfung der Leichtgängigkeit der Druckeinstelleinrichtung	STANDARD	
Funktionsprüfung (in Durchflussrichtung) unter statischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck, zwei Minuten: Überprüfung der Dichtheit der Rückschlagklappe	STANDARD	
Funktionsprüfung unter dynamischer Belastung bei 8 bar Eingangsdruck: Prüfung des eingestellten Druckes mit zusätzlichem Manometer am Ausgang bei den Einstellwerten 8,6,4,2 bar	STANDARD	
Überprüfung einer möglichen Abnutzung der Kupplung (Drehmoment >2,5 Nm)	ADVANCED	

Durchgeführten Prüfumfang im AWG Wartungsnachweisheft eintragen! / Log the scope of test in the AWG service booklet!