

Prüfkarte

Test card



Produkt / Product	
Produktbezeichnung / Product name	AWG Sammelstücke
AWG Identnr. / AWG item no.	
Seriennr. / Serial no.	

Prüfung allgemein / Test general	
Prüfdatum / Test date	
Prüfer / Inspector	

Prüfungen / Tests		
Prüfbeschreibung / Test description	Prüfumfang / Scope of testing	Ergebnis / Result: Bestanden! / Passed!
Sichtprüfung auf Beschädigungen, lose Teile, Verschmutzung	BASIC	
Leichtgängigkeit der Kupplung (Ausgang)	BASIC	
Beweglichkeit der einzelnen Rückschlagklappen oder der Pendelklappe	BASIC	
Funktionsprüfung (entgegen der Durchflussrichtung) unter statischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck, zwei Minuten: Überprüfung der Dichtheit der Klappe	STANDARD	
Funktionsprüfung (in Durchflussrichtung) unter statischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck, zwei Minuten: Überprüfung der Dichtheit der Armatur und der Kupplungen	STANDARD	
Überprüfung einer möglichen Abnutzung der Kupplung (Drehmoment Storz C >1,5 Nm, Storz B >2,5 Nm)	ADVANCED	

Durchgeführten Prüfumfang im AWG Wartungsnachweisheft eintragen! / Log the scope of test in the AWG service booklet!