

Prüfkarte

Test card



Produkt / Product	
Produktbezeichnung / Product name	AWG Systemtrenner B-FW
AWG Identnr. / AWG item no.	20238533
Seriennr. / Serial no.	

Prüfung allgemein / Test general	
Prüfdatum / Test date	
Prüfer / Inspector	

Prüfungen / Tests		
Prüfbeschreibung / Test description	Prüfumfang / Scope of testing	Ergebnis / Result: Bestanden! / Passed!
Sichtprüfung auf Beschädigungen	BASIC	
Funktionsprüfung: Storz 75(B) - Kupplungen	BASIC	
Prüfung des Siebs auf Verunreinigung und Beschädigung	BASIC	
Dichtheitsprüfung im drucklosen Zustand entgegen der Durchflussrichtung	STANDARD	
Statische Druckprüfung in Durchflussrichtung bei 10 bar Eingangsdruck	STANDARD	
Dichtheitsprüfung im druckbelasteten Zustand entgegen der Durchflussrichtung	STANDARD	
Überprüfung des Öffnungsdrucks > 0,25 bar	ADVANCED*	

*Durchführung mit AWG Prüfset für Systemtrenner B-FW oder Standardmanometer

Durchgeführten Prüfumfang im AWG Wartungsnachweisheft eintragen! / Log the scope of test in the AWG service booklet!